

令和元年 8月 29日

お客様各位

公益財団法人ひばり

理事長 澤田 市郎

高島市赤坂平自然体験交流施設「家族旅行村ビラデスト今津」における  
レジオネラ属菌の検出について

残暑の候、日頃より当施設をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、施設が行う自主検査におきまして、下記のとおり森の交流館浴槽から基準値を上回るレジオネラ属菌が検出されました。

このことにより、森の交流館浴槽を8月28日より利用中止とさせていただきます。今後は配管等関係する設備の薬剤洗浄を実施させていただきます。お客様には大変ご迷惑とご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げます。

記

施設：家族旅行村ビラデスト今津内 森の交流館浴槽

採水日：令和元年8月6日（火）

検査結果：レジオネラ属菌 50CFU/100ml

基準値は「検出されないこと」

経過：令和元年8月28日（水）に検査結果が判明し、即時森の交流館浴槽の利用を中止致しました。

○レジオネラ属菌

レジオネラ属菌とは、自然界（河川、湖水、温泉や土壌など）に生息している細菌で、感染するとレジオネラ症を引き起こします。レジオネラ属菌は現在までにおよそ60種類が知られており、その中でも、レジオネラ・ニューモフィラは、レジオネラ肺炎を引き起こす代表的なレジオネラ属菌の1種とされています。

（厚生労働省ホームページより引用）

人を介しての感染はございませんが、高熱や咳などが出現する場合がございます。

体調がすぐれない方がいらっしゃいましたら、お申し出ください。

ご連絡先電話番号 0740-22-6868

ご連絡先メールアドレス [info@villagedset.com](mailto:info@villagedset.com)

以上